

## Kontrollplan - installation av eldstad /rökkanal

Enligt plan- och bygglagen/förordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så kallad kontrollansvarig, medan en kontrollplan för åtgärden fortfarande är obligatorisk. Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas som förslag till kontrollplan vid installation av eldstad/rökkanal om Miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda ärendet har beslutat att kontrollansvarig inte krävs för åtgärden.

### Instruktioner

#### STEG 1

Fyll i fälten i den blå ramen. Genom din underskrift tar du kontrollplanen som ditt eget förslag. Därefter skickar du in anmälan tillsammans med kontrollplanen och övriga bilagor för godkännande.

#### STEG 2

Godkänd kontrollplan returneras till dig med startbesked. Du kan då påbörja åtgärden. Fälten i orange ram fylls i under arbetets gång utav den som utför kontrollen.

#### STEG 3

När åtgärden är slutförd och kontrollpunkterna är bestyrkta i orange ram ovan är det dags att fylla i fältet i den gröna ramen. Den fullföljda kontrollplanen skickar du tillsammans med besiktningens bevis som underlag för att erhålla slutbesked.

Byggherre (sökande) underskrift (BH)
Fastighetsbeteckning
Adress
Postnummer & Ort
Entreprenör (E)

### Plats för poststämpel 1

Detta fält är avsett för kommunens noteringar

**BH = byggherre (sökande)**

**E = namngiven entreprenör som utför momentet**

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot(underlag)	Datum & signatur	Ev. notering
Startbesked från MBN	BH	Dokument granskning	Inlämnad anmälan		
Eldstad, - avstånd till brännbara byggnadsdelar	E	Mätning	Eldstadens CE-märkning		
Rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar	E	Mätning	Skorstenstillverkarens angivna avstånd mellan skorsten och brännbar byggnadsdel		
Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd	E	Byggnadsteknisk bedömning	BBR 5:4222		
Eldstadsplan, utformning	E	Mätning	BBR 5:4223		
Temperaturklassning, överensstämmelse eldstad samt skorsten	E	Mätning	Angivna temperaturklasser för eldstad samt för skorsten		
Kontroll av skorstenhöjd	E	Mätning	Monteringsanvisning skorstenstillverkaren BBR 6:743		
Rökkanal-tvärsnitt	E	Dokument granskning	Eldstadstillverkarens anvisning alt. BBR 5:4251		
Rökkanal/eldstad funktionsprovning	E	Proveldning	Tillverkarens eldningsinstruktion		
Rökkanalens täthet	E	Röktrycksprovning	BBR 5:4256		
Rökkanal/eldstad funktionsprovning	E	Proveldning	Tillverkarens eldningsinstruktion		
Rensning och inspektion	E	Provrensning/visuell kontroll	BBR 5:428		
Takskyddsanordning	E	Kontroll	BBR 8:24, taksäkerhet		
Godkänt besiktningensintyg från skorstensfejarmästare/sotare	BH		Kopia till kommunen bifogas verifierad kontrollplan		

### Byggherrens intyg över fullföljd kontrollplan

Jag intygar härmed att åtgärden är slutförd, att kontrollplanen är fullföljd samt att villkor i startbeskedet är uppfyllda. Jag bifogar också intyg enligt kontrollpunkter ovan och begär härmed slutbesked för åtgärden.

Ort och datum
Byggherrens underskrift

### Plats för poststämpel 2

Detta fält är avsett för kommunens noteringar